

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 171 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад № 40"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

(МБДОУ «Детский сад № 40»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 171 «11» 11 2019 года
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:
с 10 ч. 00 «18» 11 2019г. по 15 ч. 00 мин. «12» 12 2019г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Дунаевой Ириной Викторовной
зданий, помещений, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,
пр. Коммунистический, 34а, ул. Парковая, 5, ул. Советская, 20.

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 40» Довгалева А.А., заместителем заведующего

по административно-хозяйственной работе Перемитиной Н.В., начальником хозяйственного от-
дела Яценко Л.Н., начальником хозяйственного отдела Дорофеевой М.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устрани-
ть следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предпи- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (группа № 3) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федера-	01.12.2022г.	

		ции от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.		
2.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (группа № 4) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2022г.	
3.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (группа № 5) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для 01.12.2021г. помещения под та-	01.12.2022г.	

		моженные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.		
4.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (группа № 6) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для 01.12.2021г. помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2022г.	
5.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (группа № 7) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для 01.12.2021г. помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на	01.12.2022г.	

		территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.		
6.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (группа № 8) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для 01.12.2021г. помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2022г.	
7.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (кастелянная) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2023г.	

8.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (склад сухих продуктов) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, пр. Коммунистический, 34а.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2023г.	
9.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (подвал) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, ул. Советская, 20.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2023г.	
10.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных	п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст.52, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27	01.12.2023г.	

	классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещения прачечной и гладильной от других помещений в здании по адресу: г. Северск, ул. Советская, 20.	декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности. п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. № 288.		
11.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (склад сухих продуктов) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, ул. Советская, 20.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2023г.	

12.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение складского назначения (склад сухих продуктов) от других помещений в здании по адресу: г. Северск, ул. Парковая, 5.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1, 3 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности.	01.12.2023г.	
13.	Разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами помещения различных классов функциональной пожарной опасности, а именно: помещение прачечной от других помещений в здании по адресу: г. Северск, ул. Парковая, 5.	п. 1 ч. 2 ст.1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст.52, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пункта 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», принятых и введенных постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7 (далее – СНиП 21-01-97*), постановления Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории РФ, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности. п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.	01.12.2023г.	

		Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утв. и введен в действие приказом МЧС РФ от 24 апреля 2013 г. № 288.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности, в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8
МЧС России» по пожарному надзору Дунаева И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » 12 20 19 г.



Предписания для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»
Довгалева А.А.

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 12 » 12 20 19 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.