

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Транспортная, 8, г. Северск, Томская обл., 636000

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 11 от «05» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «18» февраля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «12» марта 2021 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору майором внутренней службы Литвиновым Евгением Александровичем по адресу: Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 34а, ул. Советская, 20, ул. Парковая, 5.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Премитина Наталья Владимировна – заместитель заведующего по АХЧ МБДОУ

(указываются должность, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

«Детский сад № 40»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании МБДОУ «Детский сад № 40» по пр. Коммунистический, 34а, обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.	подпункт «а» пункта 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ); Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г.	01.08.2024	

		N 25-ст (далее - ГОСТ Р 53254-2009).		
2.	В здании МБДОУ «Детский сад № 40» по пр. Коммунистический, 34а, обеспечить содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания со 2-го этажа при пожаре в исправном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.	подпункт «а» пункта 17 ППР в РФ; ГОСТ Р 53254-2009.	01.08.2024	1
3.	В здании МБДОУ «Детский сад № 40» по ул. Советская, 20, обеспечить содержание наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания со 2-го этажа при пожаре в исправном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.	подпункт «а» пункта 17 ППР в РФ; ГОСТ Р 53254-2009.	01.08.2024	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС
России» по пожарному надзору Литвинов Е. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » марта 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

КВЛ (подпись) Заведующий Заверюцкого по ВЦД (должность)

« 12 » 03 20 21 г.



Мирасов А.Б (фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.